

Mitteilung

Funktionsstörung von Lüftungsklappen

Am 22. Juli 2026 wurde im Lager für mittelradioaktiven Abfall in den Entsorgungsbetrieben eine Prüfung an der Lüftungssteuerung durchgeführt. Hierbei sollten Lüftungsklappen eigenständig schließen, was nicht geschah.

Die Lüftung wurde wieder in Normalbetrieb gefahren und die Ursachensuche eingeleitet.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.