

Mitteilung

Ungeplante Schaltung der Lüftungsanlage

Am 24. Juli 2026 schaltete die Lüftungsanlage des Lagergebäudes L566 der Entsorgungsbetriebe in einen reduzierten Betrieb. Die Lüftungsanlage wurde abgeschaltet und die Ursachensuche eingeleitet. Grund für die Schaltung war eine mit Messöl verunreinigte Messleitung. Nach der Reinigung lief die Anlage am 27. Juli wieder im Normalbetrieb.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.