

Mitteilung

Leckage am Fernwärmeheizsystem

Am 06. August 2026 trat Wasser aufgrund einer Leckage im Fernwärmeheizsystem in eine Lagerhalle der Entsorgungsbetriebe aus. Dadurch lösten mehrere Störmeldungen aus.

Die entsprechenden Leitungen wurden abgeschiebert und somit ein weiterer Wasseraustritt verhindert. Das Wasser wurde aufgenommen und die Instandsetzung eingeleitet.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.