

Mitteilung

Ausfall eines Abluftventilators

Am 12.08.2026 um 17:35 Uhr kam es in der im Rückbau befindlichen Teilbetriebsstätte LAW Eindampfung A545 der Entsorgungsbetriebe zu einem Ausfall eines Abluftventilators der ehemaligen Endkonditionierung. Daraufhin wurde automatisch auf den redundanten Ventilator umgeschaltet. Die Fachtechnik wurde mit der Behebung beauftragt.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.