Wir setzen Maßstäbe.
Mit Sicherheit.

KTE
Kerntechnische
Entsorgung Karlsruhe

Mitteilung

Ausfall der Lüftungsanlage

Am 18. März 2026 wurde im Lager für mittelradioaktiven Abfall in den Entsorgungsbetrieben eine Prüfung an der seismischen Instrumentierung durchgeführt. Dadurch wird die Lüftungsanlage in einen Zustand gefahren, der im Anforderungsfall den sicheren Gebäudeabschluss gewährleisten soll. Nach Durchführung der Prüfung konnte die Lüftungsanlage aufgrund einer Störung in der Steuerung nicht wieder hochgefahren werden.
Am Vormittag des Folgetages wurde die Störung beseitigt und die Lüftungsanlage befindet sich wieder im Normalbetrieb.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.