

Mitteilung

Gefallene Sicherungen mit Auswirkungen auf die Lüftung

Am 24. März 2026 wurde in den Entsorgungsbetrieben festgestellt, dass zwei gefallene Sicherungen in zwei Schaltschränken Auswirkungen auf die Lüftungsanlage hatten. Dadurch entsprach der Unterdruck im Gebäude nicht mehr dem vorgegebenen Sollwert. Die Unterdruckhaltung des Gebäudes und damit der sichere Einschluss waren jedoch jederzeit gewährleistet. Die Sicherungen wurden gegen Ersatz getauscht.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.