

Mitteilung

Ausfall eines elektrischen Bauteils mit Auswirkungen auf die Lüftungsanlage im Prozessgebäude

Am 18. April 2026 wurden im zentralen Kontrollraum signalisiert, dass die Lüftungsanlage des Prozessgebäudes der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) kurzzeitig in einen anderen Betriebszustand fuhr. Hierbei ist die Luftmenge reduziert, die gerichtete Strömung ist weiterhin gewährleistet. Die Störung konnte quittiert werden und die Lüftungsanlage wurde in den ursprünglichen Betriebszustand überführt.

Ursächlich war ein Defekt an einem elektrischen Bauteil in einem Steuerschrank der Lüftung. Das Bauteil wurde am nächsten Arbeitstag gegen Ersatz getauscht.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.