

Mitteilung

Leckage an einer Leitung

Am 4. September 2026 wurde während eines Anlagenrundgangs eine Leckage an einer Leitung der Abgasbehandlung in den Entsorgungsbetrieben festgestellt. Es traten etwa 3 L Wasser im Kontrollbereich aus. Der Bereich wurde dekontaminiert und die Verbrennungsanlage wurde bis zur Behebung des Schadens heruntergefahren.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.