

Mitteilung

Falscher Rohrfaktor bei der Berechnung von Aerosolableitungen

Am 03. Dezember 2025 wurde im Rahmen der Berichterstellung festgestellt, dass bei der Bilanzierung von Aerosolableitungen eines Lagergebäudes sowie der Trocknungsanlage und der Containersanierung der Entsorgungsbetriebe nicht die richtigen Rohrfaktoren verwendet wurden. Die Emissionen wurden teilweise unterschätzt, lagen aber so weit unterhalb der zulässigen Grenzwerte, dass keine radiologische Relevanz besteht.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.