

Mitteilung

Schaden an einer Schlauchklappe

Am 04. März 2026 wurde in der Abluftanlage der Verbrennung in den Entsorgungsbetrieben eine Prüfung an einer Schlauchklappe durchgeführt. Hierbei wurde festgestellt, dass sich Risse in beiden Lagerhaltern der Welle des Klappenblattes befanden. Die Lüftungsanlage läuft weiterhin im Normalbetrieb und die Reparatur wurde veranlasst.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.