

Mitteilung

Regenwassereintritt ins Prozessgebäude

Am 25.02.2026 wurde im Prozessgebäude der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) im Zuge einer Wiederkehrenden Prüfung ein Mangel an einem Dacheinlauf festgestellt. An der Decke waren rund um das Fallrohr der Regenwasserleitung Tropfen zu erkennen. Die Fachtechnik wurde mit der technischen Klärung beauftragt.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.