

Mitteilung

Mangel an einer Batterie

Im Rahmen einer wiederkehrenden Prüfung wurde am 28. November 2019 ein Mangel an einer von vier Versorgungsbatterien der Telefonanlage der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) festgestellt.

Die Telefonanlage stand jederzeit zur Verfügung. Der betroffene Batterieblock wurde ausgetauscht.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 6. Dezember 2019