

Mitteilung

Mangel an einer Batterie

Im Rahmen einer wiederkehrenden Prüfung wurde am 30. Oktober 2019 ein Mangel an einer Batterie der Notstromversorgung für die Geländebeleuchtung der im Rückbau befindlichen Verglasungseinrichtung Karlsruhe (VEK) festgestellt. Die Geländebeleuchtung vor dem Zugang zur VEK ist bei einem eventuell auftretenden Netzausfall trotz Mangel an der Batterie gewährleistet. Der Betrieb läuft störungsfrei.

Da der eingesetzte Batterietyp nicht mehr lieferbar ist, werden die angeschlossenen Verbraucher an eine andere Versorgungseinheit angeschlossen.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 11. November 2019