

Mitteilung

Mangel an einer Batterie

Am 31. Januar 2019 erfolgte in der im Rückbau befindlichen WAK-Anlage die geplante Überprüfung einer Steuerspannungsbatterie an einem fahrbaren Notstromaggregat. Bei diesem Funktionstest kam es zum Spannungseinbruch in einem Block der Batterie, sodass diese die Überprüfung nicht bestanden hat. Nach Einbau einer Ersatzbatterie eines vergleichbaren Typs war das Notstromaggregat wieder einsatzbereit.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der Anlage, das Personal und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 16. Juli 2019