

Mitteilung

Außerbetriebnahme von Dosisleistungsmessgeräten

Bei einer genehmigten Austauschaktion wurden in der Verbrennungsanlage der Entsorgungsbetriebe der KTE am 5. und 6. September 2019 alte Dosisleistungsmessgeräte außer Betrieb genommen bevor die neu installierten Geräte funktionsgeprüft bzw. in zwei Räumen des Kontrollbereiches in Betrieb waren. Die ausstehenden Funktionsprüfungen wurden am 10. September 2019 im Beisein des Gutachters erfolgreich abgeschlossen.

Jeder Mitarbeiter ist im Kontrollbereich mit einem elektronischen Personendosimeter ausgestattet, welches bei erhöhter Dosisleistung am Aufenthaltsort akustisch alarmiert. Hierdurch war die Warnung vor einer möglichen erhöhten Dosisleistung durchgehend gewährleistet.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 27. September 2019