

## Mitteilung

# Auffälligkeiten an einer unterbrechungsfreien Stromversorgung

Am 6. Dezember 2019 wurden in den Entsorgungsbetrieben der KTE im Rahmen einer Kapazitätsprüfung Auffälligkeiten an einer unterbrechungsfreien Stromversorgung festgestellt. Hierbei erreichte ein Batterieblock vorzeitig die Entladeschlussspannung. Die Batterien des betroffenen Blocks wurden geladen und stehen wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Die erforderliche Stromversorgung der angeschlossenen Verbraucher ist trotz der eingeschränkten Leistungsfähigkeit des einen Batterieblocks gegeben.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 18. Dezember 2019