

## Mitteilung

# Sammelmeldung der Lüftungssteuerung

Am Freitag, 6. März 2020 wurde um 3:42 Uhr in der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) im Betriebsteil Verglasungseinrichtung Karlsruhe (VEK) eine leittechnische Störung an der Ab-/und Umluftanlage signalisiert. Bei der Überprüfung vor Ort zeigte sich, dass die Lüftungsanlage im Normalbetrieb lief. Die Sammelmeldung konnte erst durch den Austausch eines sogenannten Koppelrelais um 11:30 Uhr beseitigt werden.

In den darauffolgenden Tagen - am Sonnabend, 7. März 2020 gegen 15:30 sowie am Sonntag, 8. März 2020 gegen 15:15 Uhr - wurde auf der betroffenen Störmeldeanlage im gleichen Betriebsteil eine Störung von Kältemaschinen angezeigt. Auch in diesen Fällen liefen die Anlagen im Normalbetrieb. Auch hier wurde am Dienstag, 10. März 2020 ein defektes Koppelrelais festgestellt und getauscht.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 24. März 2020