

Mitteilung

Störung bei der Prüfung einer Lüftungsanlage aufgetreten

Am 8. März 2019 wurde in den Entsorgungsbetrieben der KTE eine außerordentliche Prüfung an der Lüftung des Betriebsbereiches „Gerätedekontamination“ durchgeführt. Bei der Durchführung des Prüfpunktes "Umschaltung Zulüfter durch simulierte Störung" kam es zu Störungen in der Lüftungssteuerung. Die Prüfung wurde daraufhin abgebrochen.

Eine manuelle Umschaltung der Zulüfter bei einer eventuellen Störung ist möglich. Für diesen Fall wurden Festlegungen getroffen. Die Erneuerung der Lüftungssteuerung war bereits geplant und ist von der Aufsichtsbehörde freigegeben worden. Die Umbauarbeiten werden kurzfristig erfolgen.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der Anlage, das Personal und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 21. März 2019