

Mitteilung

Defekt an einem Zuluftventilator festgestellt

In den Entsorgungsbetrieben der KTE wurde im Rahmen von geplanten Instandhaltungsmaßnahmen an einer Lüftungsanlage auf einen dafür vorgesehenen Reserve-Zuluftventilator umgeschaltet. Bei der Überprüfung des abgeschalteten Zuluftventilators wurde ein Defekt festgestellt. Die Ersatzteile sind bestellt und werden mit Erhalt sofort eingebaut.

Im Normalbetrieb sind in dieser Lüftungsanlage zwei von drei Zuluftventilatoren in Betrieb. Durch den aktuellen Defekt steht daher momentan kein Reserve-Zuluftventilator zur Verfügung.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde über diesen Sachverhalt am 8. Oktober 2019 informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.

Eggenstein-Leopoldshafen, 11. Oktober 2019